

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактических работ по Октябрьскому району

ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

### Предписание № 19/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» (ОГРН 1052202163309; ИНН 2224091960)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 19 от «06» февраля 2020 г. главного государственного инспектора г. Барнаула по пожарному надзору, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «12» февраля 2020г. по 12 ч. 00 мин. «12» февраля 2020г., с 10 ч. 00 мин. «26» февраля 2020г. по 11 ч. 00 мин. «26» февраля 2020г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий» (ОГРН 1052202163309; ИНН 2224091960), фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт. Калинина, 7.

**проверку проводил(а):**

Колмыков Дмитрий Алексеевич – Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактических работ по Октябрьскому району ТО НД и ПР№1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**совместно с:** Директором Шипуновым Виктором Геннадьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П д и с а н и я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На путях эвакуации применены материалы с более высокой пожарной чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	01.02.2021	
2.	Приёма-контрольные приборы управления не защищены от несанкционированного доступа.	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01.08.2020	
3.	В помещениях установлено менее трех пожарных извещателей при	п. 14.3; СП 5.13130.2009	01.08.2020	

	включении их в шлейфы двухпортовых приборов			
4.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 75 дБА в любой точке защищаемого помещения.	п.4.1 СП 3.13130.2009	01.08.2020	
5.	Ручной пожарный извещатель установлен на высоте менее (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)	П. 13.13.1 СП 5.13130.2009	01.08.2020	
6.	Не обеспечена питание электрооборудования систем пожарной защиты по I категории (отсутствует резервный источник питания)	П. 4.10 СП 6.13130.2013	01.08.2020	
7.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра	П. 4.3.4 СП1.13130.2009	01.02.2021	
8.	Отсутствует проектная документация на системы пожарной безопасности	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012)	01.08.2020	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

#### Подписи лиц проводивших проверку:

  
 (подпись) \*  
**«26» февраля 2020г.**  
 М.Л.П.\*

Колмыков Дмитрий Алексеевич – Старший инспектор  
 отделения надзорной деятельности и профилактических  
 работ по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и  
 ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

#### Предписание для исполнения получил(а):

Директор Шипунов Виктор Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

**«26» февраля 2020 г.**

  
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)